



"WODOCIĄGI"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Reymonta 12, 48-340 Głucholazy
Kapitał Zakładowy 40 401 500,00 PLN

DT/AP/ 2699 /17

Głucholazy, dnia 2 października 2017 r.

WPLYNĘŁO	
URZĄD MIEJSKI w GŁUCHOŁAZACH	
03.10.2017	
L.dz. I/.....	zał.
Podpis	

Urząd Miejski w Głucholazach
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Architektury

ul. Rynek 15
48-340 Głucholazy

Dotyczy:

Zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków oraz określenia warunków technicznych włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla projektowanego garażu ochotniczej straży pożarnej w Jarnołtówku, działka 350/10.

W odpowiedzi na złożony wniosek IRG.7021.82.2017.PS z dnia 19.09.2017 r. (data wpływu: 21.09.2017 r.) informujemy, że zapewniamy dostawę wody i odbiór ścieków z projektowanego garażu dla ochotniczej straży pożarnej w Jarnołtówku, działka nr 350/10 oraz podajemy warunki techniczne podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

1. Celem umożliwienia doprowadzenia wody i odprowadzania ścieków socjalno-bytowych z nieruchomości konieczne jest zaprojektowanie i wybudowanie:

- Dla dostawy wody:

- przewodu wodociągowego z rur PE ø32 włączonego do istniejącej instalacji wewnętrznej budynku remizy strażackiej.

- Dla odbioru ścieków bytowych:

- przewodu kanalizacyjnego z rur PVC ø160 włączonego do istniejącej studni S-1 $\frac{355,73}{354,58}$ zlokalizowanej na działce nr 350/10.

UWAGA:

W przypadku odprowadzania z projektowanego garażu ścieków innych niż socjalno-bytowe, tj. ścieków przemysłowych, przed wprowadzeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej należy zamontować urządzenie podczyszczające tak, aby skład ścieków spełniał parametry ujęte w Załączniku nr 1.

2. Zgodnie z § 125 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1422), należy: przewody spustowe (piony) instalacji kanalizacyjnej, wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach, a także powyżej górnej krawędzi okien i drzwi znajdujących się w odległości poziomej mniejszej niż 4 m od wylotów rur. Wykonanie w/w obowiązku będzie kontrolowane i egzekwowane przez Spółkę „Wodociągi” w dniu odbioru podłączenia i uruchomienia kanalizacji z budynku do sieci.
3. Inwestor zobowiązany jest zlecić Spółce „Wodociągi” Sp. z o.o. w Głuchołazach, ul. Reymonta 12 wykonanie:
- odbioru technicznego potwierdzonego protokołem odbioru.
4. Przed zasypaniem rurociągów należy:
- powiadomić właścicieli innego uzbrojenia (Gazownia, ZE, TP) w przypadku kolizji, celem odbioru potwierdzonego protokołem odbioru,
 - zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (1 egzemplarz inwentaryzacji należy dostarczyć do Spółki „Wodociągi” Sp. z o.o.)

II. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Inwestor opracuje projekt techniczny i uzgodni rozwiązania ze Spółką „Wodociągi” Sp. z o.o.
2. Niniejsze warunki przyłączenia tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wystawienia.

Z poważaniem

PROKURENT SPÓŁKI
Janusz Skolih

Załączniki:

1. Kopia planu zagospodarowania działki – 1 egz.
2. Wymagane parametry ścieków – Załącznik nr 1.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a