

..... GŁUCHOŁAZACH, dnia 19.02.22. r.

Opinia Nr 7, II

P. Culikowski
P. Bachiniowski
do zmian

z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w GŁUCHOŁAZACH ul. KOŚCIUSZKI nr 6A

dotycząca mieszkania Nr 6. Pana(i)

USTALONO: 1) ZGŁOSZONE ŻE Z KOTŁODNI NA IP - DETECIE
Z KLATKI SCHODOWEJ SPAŁINY CZUC NA KL. SCHODOWEJ I W
MIESZK. NR-4 IP.

2) STAN ISTNIEJĄCY:

A) KOCIÓK C.O. UŁĄCZONY JEST DO PRZEDODU O WYM. ~ 30 x 50 cm
PRZEDOD PRZEDYMAROWANY


B) W KOTŁODNI JEST WENTYLACJA WYDIEDNA MECHANICZNA.

3) ZALECENIA:

A) KOCIÓK PODŁĄCZYĆ DO UKŁADU KOMINOWEGO POPRÓDADZONEGO
W PRZED. NR-2. PRZERÓJ UKŁADU DOSTOSOWAĆ DO ZALECEŃ
PRODUCENTA KOTŁA.

B) WŁĄCZYĆ WENTYLATOR WYDIEDNY W KOTŁODNI I WYKONAĆ
WENTYL. WYDIEDNĄ GRAWITACYJNĄ O POW. $171 \text{ m}^2 \sim 200 \text{ cm}^2$
UKŁADEM $\phi 150 \text{ mm}$ Z RUR OCYNK. POPRÓDADZONYM
W PRZED. NR-3.

SZKIC: UL. KOŚCIUSZKI



Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. (Dz. U. Nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz przepisów wykonawczych i norm przedmiotowych.

~~SZKIC NA ODWRÓCIE.~~

Opinię otrzymują:

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić ponownie do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Głucholazy Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
48-340 Głucholazy

2022 -02- 17

L.dz. 504/22

Podpis: [signature]

Opiniodawca:

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI
Wpisany do Rejestru KKP
woj. opolskie pod nr 709
Staszczak Edward

(niepieczęć i podpis)